

Odbor stavební úřad

Dle rozdělovníku

SP. ZNAČKA: SZ MMCH/43580/2026  
ČJ.: MMCH/133923/2026  
VYŘIZUJE: Barbora Rokosová  
TEL.: 474 637 966  
E-MAIL: b.roksova@chomutov.cz

DATUM: 29.06.2026

ID záměru: **Z/2026/2849**  
ID řízení: **R/2026/43988**

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### ROZHODNUTÍ

#### POVOLENÍ STAVBY

Magistrát města Chomutova, obecní stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 07.01.2026 podal

**ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2,** kterého zastupuje **EnergoPro Projektční kancelář, s.r.o., IČ 27344339, Školní 5336, 430 01 Chomutov 1** (dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

Podle § 197 a 211 stavebního zákona

#### p o v o l u j e

stavbu:

#### **IV-12-4024538 CV, Chomutov, Lipská 4705, DTS, kVN, kNN**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1456/42, 2089, 2095/1, 2099, 2103, 2104/1, 2104/2, 2118/3, 2118/4, 2120/3 v katastrálním území Chomutov II.

Popis záměru:

- Projektová dokumentace řeší rozšíření distribuční sítě v napěťové hladině NN 0,4kV a VN 22kV a umístění nové trafostanice v ulici Lipská. Současně řeší přípolož vedení optické infrastruktury ke stávající distribuční síti VN.
- Nově bude na pozemku parc. č. 2099 (k.ú. Chomutov II) postavena kiosková **transformační stanice** typu Elpro-Energo Mzb2 1x630 s transformátorem o velikosti 400 kVA. Která bude mít rozměry 2,98 m x 2,38 m s výškou 2,76 m.
- **Kabelové vedení VN 22 kV** – Stávající kabelové vedení (VN ANKTOYPV) bude na pozemku parc. č. 2118/3 (k.ú. Chomutov II) přerušeno a na oba konce kabelu bude naspojován kabel VN 22

Magistrát města Chomutova

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777 | e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz  
Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100 | www.chomutov-mesto.cz  
Úřední dny a hodiny: pondělí, středa 08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek 08.00-15.00 hodin

kV AKXEKVCE 3x 1x240/25 mm<sup>2</sup>, který bude ukončen v distribučním rozváděči VN nové trafostanice na pozemku parc. č. 2099 (k.ú. Chomutov II). Kabel VN 22 kV bude uložen ve volném terénu ve výkopu 50x120 cm zakrytém deskami PVC 1000x300/2. Celková délka trasy VN je 374 m.

- **Kabelové vedení NN 0,4 kV** - z distribučního rozváděče NN (b.CV\_0229) nové kompaktní trafostanice bude vyvedeno devět kabelů NN (3xAYKY 3x240+120 mm<sup>2</sup> a 6x AYKY 3x120+70 mm<sup>2</sup>).
- Stávající skříň (b.R31) bude demontována a stávající kabely NN, které jsou do ní vedeny budou odpojeny a přepojeny do nové trafostanice.
- První kabel NN AYKY 3x240+120 mm<sup>2</sup> bude veden přímo k rozpojovací skříni (b.R31), kde v její blízkosti bude v požadovaném místě stávající kabel NN, který je vedený do stávající rozpojovací skříň (b.R32) vytýčen, odkopán a říznut. Stávající kabelové vedení bude přerušeno a pomocí (b.2) přímé spojky bude naspojován již zmíněný projektovaný kabel NN AYKY 3x240+120 mm<sup>2</sup>.
- Druhý a třetí kabel NN AYKY 3x120+70 mm<sup>2</sup> budou vedeny k pozemku. parc.č. 2095/1, kde je v zemi vedeno stávající vedení mezi pojistkovými skříněmi (b.P25 a 4705). Stávající vedení bude v zemi vytýčeno, odkopáno a přerušeno. Pomocí dvou spojek (b.3) budou projektované kabely NN AYKY 3x120+70 mm<sup>2</sup> ukončeny na stávajícím vedení.
- Čtvrtý a pátý kabel NN AYKY 3x120+70 mm<sup>2</sup> bude naspojován na stávající vedení, které bylo ukončeno v demontované rozpojovací skříni (b.R31). První kabel NN AYKY 3x120+70 mm<sup>2</sup> se naspojuje (b.4) na stávající vedení, které je vedeno do stávající pojistkové skříň (b.2207). Druhý kabel NN AYKY 3x120+70 mm<sup>2</sup> se naspojuje (b.4) na stávající vedení, které je vedeno do stávající pojistkové skříň (č.b.4705).
- Šestý a sedmý kabel NN AYKY 3x120+70 mm<sup>2</sup> bude naspojován na stávající vedení, které bylo ukončeno v demontované rozpojovací skříni (č.b.R31). První kabel NN AYKY 3x120+70 mm<sup>2</sup> se naspojuje (č.b.5) na stávající vedení, které je vedeno do stávající pojistkové skříň (b.2130B). Druhý kabel NN AYKY 3x120+70 mm<sup>2</sup> se naspojuje (b.4) na stávající vedení, které je vedeno do stávající pojistkové skříň (b.2130C).
- Osmý a devátý kabely NN AYKY 3x240+120 mm<sup>2</sup> budou vedeny spolu směrem ke stávající skříni (b.R40). Stávající skříň (č.b.R40) bude demontována a nahradí ji nová skříň SR 622/NKW2 v pilíři. Donové skříň budou zataženy stávající kabely z demontované skříň a také se zde ukončí jeden projektovaný kabel NN AYKY 3x240+120 mm<sup>2</sup> vyvedený z nové TS. Druhý kabel zasmyčkuje pojistkovou skříň (b.2103) na č.p. 2103 a bude naspojován (b.6) na stávající vedení pomocí spojky.
- Dále bude mezi již zmíněnou měněnou rozpojovací skříni (b.R40) a pojistkovou skříni (b.2103) demontován stávající kabel NN, uložený v zemi.
- Celková délka trasy NN vedení je 290 m.
- **Optická infrastruktura (trubky)** - bude provedena přípož trubky HDPE 40/33 nad stávající vedení VN v úseku mezi trafostanicí a novou kabelovou spojkou. Celková délka trasy je 376 m.
- Podrobný popis je uveden v projektové dokumentaci.

#### Stanoví podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb - Ing. Ladislav Bittner (ČKAIT 0402459), zakázka 4102853631 z 01/2026; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněným zhotovitelem, který je povinen dbát souladu s dokumentací záměru a vést stavební deník. Zhotovitel je povinen zabezpečit odborné vedení realizace stavby oprávněnou osobou – stavbyvedoucím.
3. Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu.

4. Před zahájením stavebních prací bude stavba na viditelném místě označena štítkem „STAVBA POVOLENA“. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
5. Stavebník je povinen zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
6. Stavebník je povinen ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
7. Pokud v souvislosti se stavebním záměrem dojde i k zásahu do veřejné pozemní komunikace (vozovka, chodník, parkoviště, cyklostezka) a tím k omezení plynulosti nebo bezpečnosti provozu, je nutné požádat příslušný silniční správní úřad o povolení uzavírky provozu a s tím spojeného „stanovení přechodné úpravy provozu“ (změny dopravního značení). Žádosti se všemi náležitostmi je potřeba předložit minimálně 30 dnů před zahájením uzavírky, včetně příloh (stanovisko Dopravního inspektorátu Policie ČR s ověřeným dopravně inženýrským opatřením, stanovisko příslušného dopravního úřadu, pokud dojde ke změně trasy nebo zastávek linek veřejné dopravy atd.), viz. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
8. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby a všech stávajících podzemních i nadzemních sítí technické infrastruktury oprávněnou osobou.
9. Před započítím stavby bude všem dotčeným vlastníkům podzemních i nadzemních sítí technického vybavení a zařízení (včetně správců koryta vodního toku, podzemních vod, komunikací, železničních či dopravních cest) oznámeno zahájení stavby. V průběhu realizace bude postupováno v koordinaci s těmito vlastníky a správci. Budou respektována příslušná ochranná pásma a jejich podmínky zejména:
  - Cetin a.s., čj. 305681/25 ze dne 06.11.2025
  - GasNet, s.r.o. zastoupený GasNet Služby s.r.o., čj. 5003453006 ze dne 03.12.2025
  - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., čj. SCVKZAD261817/MO/SL ze dne 27.11.2025
  - ČEZ Teplárenská, a.s., čj. 2025/03/11202/RHIM ze dne 06.11.2025
  - T-Mobile Czech Republic a.s., čj. E60638/25 ze dne 14.11.2025
  - CC INTERNET s.r.o., čj. [email/ochranasiti@ccinternet.cz](mailto:ochranasiti@ccinternet.cz) ze dne 11.11.2025
  - Správa železnic, s.o., čj. 35647/2023-SŽ-OŘ UNL-OPS RŘ ze dne 11.01.2024, upraveno dodatkem č.1, čj. 6562/2024-SŽ-OŘ UNL-OPS/RŘ ze dne 20.03.2024
10. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Chomutova, Odboru životního prostředí ze dne 22.11.2023, čj.: MMCH/144915/2023/Hub/OŽP:

#### Ochrana přírody a krajiny

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Stromy na staveništi se musí chránit proti mechanickému poškození (např. pohmoždění kůry kmene, větví a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a speciálními stavebními postupy, a to oplocením nejméně 1,8 m vysokým, s bočním odstupem 1,50 m od okraje plochy. Plot má ochránit celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraňovaná okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5 m, u sloupovitých forem zvětšená o 5 m po celém obvodu koruny (okapové linii). Jestliže není možné zajistit ochranu celé kořenové zóny (nedostatek místa), je nutno kmen obednit do výšky alespoň 2 m. Ochranné zařízení se musí připevnit bez poškození stromů a vůči kmenu vypolštářovat. Nesmí být nasazeno bezprostředně na kořenové náběhy. Korunu nutno chránit před poškozením stavebními mechanismy, ohrožené větve se musí vyvázat nahoru. Místa úvazků je nutno vypodložit vhodným materiálem.
- Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a nesmí se při tom vést blíže než 2,5 m od paty kmene při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny

o průměru větším než 3 cm. Případná poranění je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulatory, kořeny o průměru větším než 2 cm nutno ošetřit prostředky k ošetření ran. Kořeny je nutné ochránit před vysycháním a před účinky mrazu.

- Zrnitost zásyrových materiálů (postupná změna zrnitosti) a míra jejich zhutnění musí zabezpečovat trvalé provzdušňování nutné pro regeneraci poškozených kořenů.

#### Ochrana zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

- Nezemědělská činnost na předmětných pozemkových parcelách bude ukončena do jednoho roku od jejího zahájení, včetně doby potřebné k uvedení těchto parcel do původního stavu (dle ustanovení § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně zemědělského půdního fondu).
  - Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy bude nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu.
  - Nebude-li možno termín nezemědělského využívání zemědělské půdy dodržet, je investor povinen požádat o udělení souhlasu s dočasným odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu ve smyslu ustanovení § 9 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
  - Investor zabezpečí, aby v souvislosti s používáním mechanizačních prostředků nedocházelo k únikům pohonných hmot a mazadel a tím ke kontaminaci půdy škodlivými látkami. V případě vzniku škod na porostech (např. pojížděním mechanizace) zajistí investor po dohodě s vlastníky (případně uživateli) provedení nápravných opatření spočívající zejména v dorovnání dotčených ploch na úroveň okolního terénu s následnou obnovou vegetačního krytu.
  - Investor seznámí s dostatečným časovým předstihem vlastníky (nájemce) zemědělské půdy s termínem zahájení stavby a projedná podmínky vstupu na pozemky.
  - Ke skladování stavebního materiálu musí být v maximální míře využity nezemědělské pozemky.
  - V místech realizace bude provedena skrývka kulturních vrstev půdy. Skrytá ornice a níže uložené úrodné vrstvy půdy budou deponovány na okraji manipulačních prostorů odděleně od ostatních výkopových materiálů a použity na zpětné ohumusování dotčených pozemkových parcel. Po dobu deponování budou ornice a níže uložené úrodné vrstvy zeminy udržovány v bezplevelném stavu a zabezpečeny proti znehodnocení a ztrátám.
11. Při výkopových pracích v blízkosti veřejných komunikací a chodníků musí být provedena taková opatření, aby nemohlo dojít k pádu do výkopů. V noci budou zábrany opatřeny světelnou signalizací.
  12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, sekce provozní – regionální odbor Praha ze dne 10.04.2024, č.j.: DUCR-18701/24Jj:
    - Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
    - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
    - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
    - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
  13. Veškerá případně odhalená podzemní vedení a zařízení budou zabezpečena proti poškození. Před záhozem bude přizván zástupce jejich vlastníka ke kontrole.
  14. Okolí stavby a příjezdové komunikace nesmí být znečišťovány provozem stavby. Při realizaci je nutno dbát práv a právem chráněných zájmů účastníků a veřejných zájmů. Během stavby musí být přiměřeně zachovány veškeré stávající přístupy a sjezdy ke stávajícím objektům a na okolní pozemky.

15. Během stavby budou podniknuta taková opatření, aby okolí zástavby nebylo nepřiměřeně obtěžováno hlukem stavební mechanizace a přílišnou prášivostí. Stavební materiál může být skladován pouze na pozemcích náležejících ke stavbě.
16. Všechny pozemky a stavby dotčené výstavbou budou neprodleně uvedeny do původního stavu.
17. Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení.
18. Po dokončení stavby, pokud je v souladu s účelem vymezeným v povolení stavby, lze stavbu užívat bez vydání kolaudačního rozhodnutí podle § 230 odst. 3 stavebního zákona.
19. Po dokončení stavby stavebník neprodleně oznámí stavebnímu úřadu dokončení stavby. V oznámení stavebník uvede:
  - číslo geometrického plánu, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku,
  - identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje, nebo předány podklady způsobilé pro jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Dana Marschová,	nar. 28.4.1957,	Lipská č.p. 2103/25,	430 03	Chomutov	3
Dana Marschová,	nar. 4.6.1976,	Lipská č.p. 2103/25,	430 03	Chomutov	3
Olga Marschová,	nar. 4.7.1977,	Lipská č.p. 2103/25,	430 03	Chomutov	3
ČEZ Distribuce, a. s.,	Teplická č.p. 874/8,	Děčín IV-Podmokly,	405 02	Děčín	2
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV,	Mgr. Hana Nováková,	Zborovská č.p. 4602,	430 28	Chomutov	1

#### Odůvodnění:

Dne 07.01.2026 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Podklady žádosti:

- Projektová dokumentace ID SR00X01HW149.
- Vyjádření a sdělení správců technické a dopravní infrastruktury.
- Souhlas vlastníka pozemku nebo stavby se záměrem na situačním výkresu.
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany – sekce majetková.
- Vyjádření Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. ze dne 10.11.2023, čj. 1547/2023
- Závazné stanovisko Drážního úřadu ze dne 10.04.2024, čj. DUCR-18701/24/Jj
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice ze dne 27.03.2024, čj. KHSUL 15257/2024
- Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Chomutova, Odboru životního prostředí ze dne 22.11.2023, čj. MMCH/144915/2023/Hub/OŽP.

Stavební úřad vyznamenal o zahájení řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány. Současně podle § 188 odst. 1 a § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení vyznamení o zahájení řízení mohou účastníci uplatnit své námítky.

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Stanoviska sdělili:

- Drážní úřad sekce provozní – regionální odbor Praha ze dne 10.04.2024, čj. DUCR-18701/24/Jj
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje ze dne 27.03.2024, čj. KHSUL 15257/2024.

- Magistrát města Chomutov, Odbor životního prostředí v rámci Koordinovaného závazného stanoviska ze dne 22.11.2023, čj. MMCH/144915/2023/Hub/OŽP.
- Ministerstvo obrany sekce majetková ze dne 31.10.2023, čj. 164522/2023-1322-OÚZ

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Posouzení stavebního úřadu:

Povolovaná stavba je stavbou jednoduchou dle § 5 odst. 2, písm. b) stavebního zákona a dle přílohy č. 2 odst. 1 písm. t) stavebního zákona. Tedy stavbou nevyžadující kolaudační rozhodnutí dle § 230 odst. 2 stavebního zákona a lze ji užívat ihned po dokončení, a to pouze v souladu s účelem vymezeným v povolení stavby.

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 1456/10, 1456/11, 1456/43, 1456/44, 2094, 2098/1, 2100, 2101, 2102, 2104/4, 2104/7, 2104/8, 2104/11, 2104/12, 2104/15, 2104/16, 2104/17, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111/1, 2111/2, 2112/2, 2113, 2118/1 v katastrálním území Chomutov II

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Chomutov č.p. 2130, č.p. 2131, č.p. 2132, č.p. 2133, č.p. 2103 a č.p. 5888

#### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Barbora Rokosová  
Referent stavebního úřadu

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. a) ve výši 4000 Kč byl zaplacen.

**Obdrží:**

účastníci (doporučeně do vlastních rukou)

EnergoPro Projekční kancelář, s.r.o. (na základě plné moci), IDDS: y8m38ib

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, Mgr. Hana Nováková

Dana Marschová, Lipská č.p. 2103/25, 430 03 Chomutov 3

Dana Marschová, Lipská č.p. 2103/25, 430 03 Chomutov 3

Olga Marschová, Lipská č.p. 2103/25, 430 03 Chomutov 3

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxe

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

ČEZ Teplárenská, a.s., IDDS: 943dk9e

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

CC INTERNET s.r.o., IDDS: eqtpg8u

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm

České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha, IDDS: e52cdf

dotčené orgány

Ministerstvo obrany, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,  
IDDS: hjyaavk

Magistrát města Chomutova, Odbor životního prostředí

Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., IDDS: b2cjuai

Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Územní pracoviště Chomutov,  
IDDS: 8p3ai7n

úřední deska

Magistrát města Chomutova, úřední deska, Zborovská č.p. 4602, 430 01 Chomutov 1

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.