

Váš dopis zn.:
Ze dne: 18.06.2026
Naše zn.: POH/27131/2026-2/037200

Vyřizuje: Ing. Markéta Kindlová
Tel.: +420 474 636 629
Mobil: +420 606 756 201
E-mail: kindlova@poh.cz

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Daniela Hamplová
Přítkovská 1689/14
415 01 Teplice

f7rf9ns

Datum: 29.06.2026

CV 035 071 Údlice, Dvořákova - zkapacitnění kanalizace a rekonstrukce vodovodu

K Vaší žádosti ze dne 18. června 2026 o vyjádření k výše uvedené akci Vám sdělujeme naše stanovisko, které platí dva roky ode dne vydání.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí (NPP) Labe a Plánu dílčího povodí (PDP) Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dále jen vodní zákon) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Vyjádření z hlediska Plánu pro zvládání povodňových rizik (PpZPR) v povodí Labe

Vláda ČR schválila usnesením č. j. 30 ze dne 19. ledna 2022 Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe (PpZPR, http://povis.cz/pdf/pzpr_2021/PpZPR_Labe.pdf), který byl vydán opatřením obecné povahy (OOP) č. j. MZP/2022/610/172 ze dne 27. ledna 2022.

Záměr se nachází v oblasti s významným povodňovým rizikem OHL_05 – Chomutov (úsek OHL_05_01 – Nezabylice - Chomutov). Výstupy z vyhodnocení povodňového nebezpečí a povodňových rizik jsou zveřejněny na adrese <https://cds.mzp.cz/>.

Lokalita se nachází v území se středním povodňovým ohrožením. Záměr není v rozporu s cíli PpZPR.

III. Stanovisko správce povodí

Předmětná lokalita se nachází ve stanoveném záplavovém území vodního toku Chomutovka na „ostrově“ obklopeném aktivní zónou záplavového území (AZZÚ). Dle studie záplavového území bude lokalita zaplavena při průtoku Q_{20} . Při průtoku Q_{100} hladina dosahuje úrovně cca 287,90 m n. m. s hloubkou vody převážně cca 0,1 m, v místech ČSOV však dosahuje až 0,9 m.

Pokud vodoprávní úřad vyhodnotí, že je stavba možná, musejí být splněny následující podmínky:

1. Během realizace stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.
2. Ve stanoveném záplavovém území nebudou skladovány snadno rozpojitelné a odplavitelné materiály ani látky závadné vodám, pokud nebudou zabezpečeny před průtoky velkých vod.
3. Pro dobu stavby bude vypracován povodňový plán dle TNV 75 2931. Dokument bude po výběru zhotovitele stavby předložen Povodí Ohře, státní podnik, k vyjádření. To vše ještě před zahájením stavebních prací.

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219
Chomutov 430 03

tel +420 474 636 111
ID datové schránky 7ptt8gm

e-mail poh@poh.cz
web www.poh.cz

IČO 70889988
DIČ CZ70889988

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

IV. Vyjádření Povodí Ohře, státního podniku

Platí podmínky z bodu III.

Upozorňujeme Vás, že v případě rekonstrukci stávajících jednotných kanalizačních sítí bez komplexního posouzení možnosti vymístění srážkových vod bude stávající nevyhovující stav, který zahrnuje i odlehčování odpadních vod do vodních toků, zachován na další desítky let. Proto Vám doporučujeme se otázkou vymístění srážkových vod zabývat i v případě dílčí rekonstrukce jednotné kanalizační sítě.

Předmětem vyjádření je zkapacitnění kanalizace a rekonstrukce vodovodu - CV 035 071 Údlice, Dvořákova. Navržena je výměna potrubí z PVC DN 300 za potrubí ŽBE DN 1000. Jedná se o úsek stavby mezi šachtou RŠ 53940 – ČSOV Údlice. Délka úseku je 63 m. Stávající šachta RŠ 53941 bude zrušena. Šachta RŠ 53940 bude nahrazena šachtou ŠA02 posunutou o 4 m směrem do křižovatky ulic Dvořákova a Lázeňská a zvětšena. Před ČSOV bude nově vybudována regulační šachta, ze které bude potrubí napojeno do ČSOV. Regulační šachta bude o rozměrech 3,2 x 2 m a bude mít dva vstupy. Šachta bude vybavena vírovým ventilem s obtokem pro regulaci průtoků na 18 l/s, pro hladší převedení srážkových vod a odčerpání vod bez možných přepadů do recipientu. V rámci stavby je naplánovaná přeložka stávajícího vodovodního řadu v délce 47 m. Odtokové poměry v lokalitě zůstanou zachovány.

Investor: Severočeská vodárenská společnost a.s.

ČHP: 1-13-03-1140. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0670 - „Chomutovka od pramene po tok Hačka”.
Vodní útvar podzemních vod: 21310 - „Mostecká pánev - severní část”.

Ing. Lenka Bartošová



Digitální podpis:

08.07.2026 08:32

Ing. Lenka Bartošová
vedoucí odboru VH plánování
podepsáno elektronicky

Rozdělovník

233 9226 -805310, -994504

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: CV 035 071 Údlice, Dvořákova - zkapacitnění kanalizace a rekonstrukce
vodovodu (SVS a.s.)
ID zprávy: 1729979435
Typ zprávy: Poštovní datová zpráva
Datum a čas dodání: 8.7.2026 v 9:02:49
Datum a čas doručení: 8.7.2026 v 9:18:42

Odesílatel: Povodí Ohře, státní podnik - Bezručova 4219, 43003 Chomutov, CZ
ID schránky: 7ptt8gm
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: 0 / 0
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: POH/27131/2026-2
Naše spisová značka: Nezádáno
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

A_27131podpis.pdf (352,77 kB)
